

Số : 58/CCĐTNĐPN – KTKH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO TỈNH KHÔNG

**Đường dây điện vượt sông Vàm Cỏ Đông trên không
(từ ngã ba sông Soài Rạp đến ngã ba hạ lưu cầu Bến Lức)**

- Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 của Bộ Trưởng Bộ GTVT, quy định cấp Kỹ thuật đường thủy nội địa.
- Căn cứ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ GTVT, quy định về quản lý đường thủy nội địa.

Theo đề nghị của Công ty điện Lực Long An tại văn bản số 1282/PCLA-BQLDA ngày 12/5/2015, v/v hoàn tất đường dây 22kV đoạn vượt sông Vàm Cỏ Đông thuộc Công trình Xây dựng mới các lộ ra 22kV để khai thác Trạm 110 kV Rạch Chanh sau lắp máy hai, và hồ sơ đo đạc tỉnh không đường dây đính kèm, Chi Cục đường thủy nội địa Phía Nam thông báo:

Trên sông Vàm Cỏ Đông tại vị trí tương ứng tọa độ trên tim luồng:

TOẠ ĐỘ VN2000		TOẠ ĐỘ WGS-84	
VĨ ĐỘ (φ)	KINH ĐỘ(λ)	VĨ ĐỘ (φ)	KINH ĐỘ(λ)
N 10°37'20.49"	E 106°28'54.21"	N 10°37'16.83"	E 106°29'00.62"

Có một tuyến đường dây điện 22kV vượt sông trên không với tỉnh không đường dây: **25 m** (so với mực nước có tần suất lũy tích giờ 1%).

Thông báo này thay thế thông báo số 558/CCĐTNĐPN-KTKH ngày 22/6/2015 của Chi Cục ĐTNĐ phía Nam.

Nơi nhận :

- Bộ GTVT
- Cục ĐTNĐ VN “đề b/c”;
- Cục Hàng Hải Việt Nam;
- Cảng Vụ HH TP HCM;
- Sở GTVT Long An;
- Cảnh sát GTĐT Long An;
- Tổng Cty CP Đường Sông MN (SOWAtCO);
- Cảng vụ ĐTNĐ KV III;
- Trang thông tin điện tử Cục ĐTNĐ VN;
- Cty CP QL BT ĐTNĐ Số 10;
- Đội TT AT 5;
- Cty Điện Lực Long An;
- Lưu VT-KTKH.

CHI CỤC TRƯỞNG



HOÀNG VĂN HÙNG